

Lotissement à usage principal d'habitation  
 "Le Domaine du Ruisseau de l'Aumarière"  
 Tranche 1

PA8.2 - PLAN D'ASSAINISSEMENT EU / EP

DOSSIER	L21.979			
Référence AUTOCAD	L21979.DWG			
Référence PLAN	L21979-PA8.2-TR1.PDF			
Planimétrie	RGF93-CC47			
Nivellement	NGF-IGN69			
Echelle : 1/500				
Index	Date	Dessinateur	Vérificateur	Modifications
A	24/09/2023	S. BOCCARDIER	A. GIRAudeau	
B	28/11/2023	S. BOCCARDIER	A. GIRAudeau	
C	03/03/2024	S. BOCCARDIER	A. GIRAudeau	

**LÉGENDE ASSAINISSEMENT**

	Réseau EU existant		Nom du regard
	Réseau EU à poser		Cote tampon
	Réseau EP à poser		Cote radier
	Branchement EP		Profondeur
	Branchement EU		Bouche avaloir ou grille
	Regard de visite et regard à grille à construire		Tête de buse
			Ouvrage de régulation
			Regards tabouret de branchement
			Voie d'accès - véhicule entretien largeur 3,00 m

**Nota :**

- Le tracé, les caractéristiques et les cotes radiers des canalisations et branchements à réaliser sont donnés à titre indicatif, des modifications sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.
- L'emplacement des regards, des fosses est également indicatif.

**Caractéristiques Bassin de rétention Ouest :**

- Type de bassin : enherbé
- Cote digue min : 94,20 m
- Cote fond : 88,00 m
- Cote des plus hautes eaux : 93,85 m
- Volume tampon : 425m<sup>3</sup> (10 ans)
- Pente dévers : 6842/10
- Hauteur de revanche mini : 0,35 m
- Débit de fuite 9,4 l/s

